

Płock, dnia 12.03.2012 r.

Sp. z o.o. rok założenia 1892

Nr sprawy TT/2/2012
L.dz. TT/1088/2012

Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę i rozbudowę budynku laboratorium zlokalizowanego na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Płocku, ul. Górna 56B.

dot.: przetargu nieograniczonego na przebudowę i rozbudowę budynku laboratorium zlokalizowanego na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Płocku, przy ul. Górnej 56B.

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

Działając na podstawie Regulaminu Wewnętrznego udzielania zamówień na roboty budowlane inwestycyjne i remontowe, dostawy, usługi zlecane przez „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o., tekst jednolity, przyjętego uchwałą Zarządu nr 18/1453/Z/2012 r. z dnia 01.03.2012 r. i obowiązującego od dnia 01.03.2012 r., § 11 ust.6, „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. zawiadamia, iż w dniu 09.03.2012 r. wpłynęło zapytanie o treści:

Pytanie:

Jakiego rodzaju ma być nawierzchnia dróg dojazdowych, bowiem z dokumentacji technicznej nie wynika jednoznacznie jakiego rodzaju ma być nawierzchnia (występuje inny typ nawierzchni według przekrojów, jeszcze inny według zestawienia powierzchni, a jeszcze inny w opisie).

Odpowiedź:

Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10 cm i warstwie odsączającej z piasku gr. 10 cm.

VICEPREZES ZARZĄDU

Andrzej Wiśniewski
Andrzej Wiśniewski