

Płock, 14.02.2019 r.

Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla zadania „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w ul. Tysiąclecia wraz z rozbudową ul. Tysiąclecia oraz skrzyżowania ul. Bielskiej z ul. Mickiewicza i ul. Tysiąclecia”

JRP/7/RT/57 / 798 /2019

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla zadania zadania „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w ul. Tysiąclecia wraz z rozbudową ul. Tysiąclecia oraz skrzyżowania ul. Bielskiej z ul. Mickiewicza i ul. Tysiąclecia”

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania Wykonawców, dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) jak i dodatkowe wyjaśnienia:

Pytanie nr 1:

W kosztorysie ofertowym jest do zrobienia Sygnalizacja świetlna Bielska, Mickiewicza, Tysiąclecia oraz Sygnalizacja świetlna koordynacja, a w dokumentach do wyceny są załączone dokumenty z 6 skrzyżowań proszę o wyjaśnienie czy należy wycenić Sygnalizację świetlną Bielska, Mickiewicza, Tysiąclecia czy wszystkie sygnalizacje zgodnie z załączonymi dokumentacjami oraz na jakim odcinku ma być wybudowana koordynacja sygnalizacji świetlnych.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, iż należy wycenić budowę sygnalizacji świetlnej tylko na skrzyżowaniu ulic Tysiąclecia-Bielska-Mickiewicza, w zakresie zgodnym z Tabelą Przedmiaru Robót. Przedmiot i zakres wyceny koordynacji sygnalizacji świetlnej (kanalizacja światłowodowa), znajduje się w Tabeli Przedmiaru Robót, a jej lokalizacja (na jakim odcinku), została pokazana w “Załączniku nr 1 – zakres rzeczowy” do przedmiotowego postępowania.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV”

Pytanie nr 2:

W nawiązaniu do zapisów pkt. 2.2. Materiał, wykonanie i uzbrojenie kanałów Projektu wykonawczego Kanalizacji deszczowej w ul. Tysiąclecia, Spacerowej, Mieszka I-go, Dąbrówki, Bielskiej Zadanie 9.1D („Zaprojektowano sieć kanalizacji deszczowej o średnicy DN800, DN500, DN400, DN300. Materiał rurociągów dobrano w zależności od średnicy przewodów oraz metody wykonania robót. Kanał układany w wykopie otwartym średnicy DN300 należy wykonać z rur z żywicy poliestrowych wzmocnianych włóknem szklanym (GRP) o sztywności obwodowej SN 10000 N/m² lub z kamionki glazurowanej, natomiast kanały o średnicy DN500 i DN800 należy wykonać z rur z polimerobetonu lub kamionki. Odcinki wykonywane metodą bezwykopową dla średnic DN400, DN500 i DN800 należy wykonać z rur przeciskowych z polimerobetonu lub kamionki”) oraz zapisów pkt. III Branża sanitarna 1. Kanalizacja deszczowa RT_OPZ_Tysiąclecia („Kanalizację deszczową wykonać z rur polimerobetonowych, żelbetowych, kamionkowych lub z rur z litego polipropylenu o sztywności obwodowej minimum SN8 zgodnych z normą PE-EN 1852. Na całej długości musi być zastosowany jednolity materiał.”) prosimy o sprecyzowanie, z jakiego materiału należy wykonać kanalizację deszczową.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający informuje, że do wykonania kanalizacji deszczowej w ul. Tysiąclecia należy zastosować materiały wskazane w pkt. III Branża sanitarna 1. Kanalizacja deszczowa RT_OPZ_Tysiąclecia.

Pytanie nr 3:

Prosimy po usunięciu rozbieżności pomiędzy zapisami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia a wymaganiami Ogłoszenia o zamówieniu.

W punkcie 4.1 SIWZ Zamawiający zapisał:

4.1. Termin realizacji przedmiotu umowy:

- 1) rozpoczęcie - do 30 dni od daty zawarcia umowy,
- 2) termin zakończenia robót budowlanych - do dnia 31.12.2019 r.,
- 3) termin zakończenia inwestycji potwierdzony zgłoszeniem do odbioru i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy - do dnia 31.03.2020 r.

Natomiast w punkcie II.2.7) Ogłoszenia o zamówieniu mamy:

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 8

Prosimy o określenie wymaganego terminu realizacji robót.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający informuje, że termin realizacji robót budowlanych to – do 31.12.2019 r. (ok. osiem miesięcy od zawarcia umowy) zgodnie z SIWZ. Natomiast zakończenie całego zadania inwestycyjnego wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu jest do dnia 31.03.2020 r. (ok. jedenaście miesięcy).

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany ogłoszenia w Sekcja II pkt. 2.7).

Dodatkowe uzupełniające informacje Zamawiającego dotyczące zapisów SWIZ Dział II – OPZ w pkt. IX. Uwagi końcowe ppkt. 7:


Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych w oparciu o art. 134 ust. 6 pkt. 1), 2) i 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

Roboty budowlane przewidziane art. 134 ust. 6 pkt. 1), 2) i 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych obejmują zakres branży drogowej, energetyki, sygnalizacji i oświetlenia, infrastruktury teletechnicznej i energetycznej, zakres robót dotyczących infrastruktury sanitarnej.

WICEPREZES ZARZĄDU


Krzysztof Buczkowski


PREZES ZARZĄDU


Andrzej Wiśniewski

Otrzymują:

1. Wszyscy Wykonawcy
2. Aa JRP

Opracowała: J. Malicka-Straus


Radca Prawny
Gł. Specjalista ds. zamówień i prawnych
Jednostka Realizująca Projekt

Roma Trawczyńska