



Płock, dnia 07.02.2019 r.

Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla zadania „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w ul. Tysiąclecia wraz z rozbudową ul. Tysiąclecia oraz skrzyżowania ul. Bielskiej z ul. Mickiewicza i ul. Tysiąclecia”

JRP/5/RT/40/704 /2019

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla zadania „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w ul. Tysiąclecia wraz z rozbudową ul. Tysiąclecia oraz skrzyżowania ul. Bielskiej z ul. Mickiewicza i ul. Tysiąclecia”

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania Wykonawców, dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) jak i dodatkowe wyjaśnienia:

Pytanie nr 1:

W opisie przedmiotu zamówienia SIWZ na w/w zadaniu w pkt. 3. – kanalizacja sanitarna przyjęto rury kamionkowe o średnicach od dn150 do dn 500 mm. Biorąc pod uwagę fakt, iż roboty przy budowie kanalizacji sanitarnej będą wykonywane na czynnej kanalizacji z przepompowywaniem ścieków na poszczególnych odcinkach, gdzie ważnym elementem jest czas okres wykonania prac, zwracamy się z prośbą o zmianę rodzaju materiału na rury i kształtki PP 10kN. Nadmieniamy iż materiał PP był i jest powszechnie stosowany przez Inwestorów w tym przez Wodociągi Płockie.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę materiału. Kanalizację sanitarną należy wykonać z materiału wskazanego w SIWZ.


Dodatkowe wyjaśnienia Zamawiającego:

1. Zamawiający nie wymaga stosowania pierścieni odciążających na studniach kanalizacyjnych.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV”

2. Zamawiający informuje, że docelową regulację wjazdu do rzędnej nawierzchni należy wykonać zgodnie z Zarządzeniem nr 1868/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 lipca 2012 r., w spr.: „Wprowadzenia Instrukcji wykonania prac związanych z regulacją wysokościową urządzeń uzbrojenia podziemnego”.


PROKURENT
Justyna Piotrowicz

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Wiśniewski

Otrzymują:

1. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
2. JRP aa

Opracował: Tomasz Strzałkowski