

Płock, dnia 08.04.2020 r.

**Do wszystkich Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie robót budowlanych
dla zadania pn.: Przebudowa Stacji Uzdatniania
Wody „Góry”.**

TPW/104/2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody „Góry”.

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania Wykonawców, dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Pytanie nr 1:

Czy agregat prądowórczy wchodzi w zakres postępowania przetargowego? Brak pozycji w przedmiarze. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź nr 1:

Agregat prądowórczy wchodzi w zakres postępowania przetargowego. Wycenę należy uwzględnić w poz. 29. Instalacje elektryczne wewnętrzne.

Pytanie nr 2:

Po czyjej stronie jest realizacja punktów 7.2 z warunków przyłączenia (zasilanie rezerwowe i zasilanie podstawowe)?

Odpowiedź nr 2:


Zamawiający informuje, że realizacja zakresu prac wynikających z punktu 7.2 warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA – OPERATOR SA (zasilanie rezerwowe i zasilanie podstawowe) leży po stronie Wykonawcy.

Otrzymują:

1. Wszyscy Wykonawcy
2. Aa TPW, JRP


Opracował: Marcin Gańko

WICEPREZES ZARZĄDU



Krzysztof Buczkowski

PREZES ZARZĄDU



Andrzej Wiśniewski