

Do wszystkich Wykonawców uczestniczących
W postępowaniu o udzielenie zamówienia
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na przebudowę Wieży Ciśnień
i dobudowę tarasu w kondygnacji pierwszego piętra,
zmianę sposobu użytkowania z funkcji nieużytkowej na funkcję usługową
wraz z częściową zmianą konstrukcji dachu (punkt widokowy).
Lokalizacja: Płock, Plac Dąbrowskiego (ul. Warszawska 26).

Nr sprawy: 2/TT/ZP/2012

L.dz. 1932/2012

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn: "Przebudowa Wieży Ciśnień i dobudowa tarasu w kondygnacji pierwszego piętra, zmiana sposobu użytkowania z funkcji nieużytkowej na funkcję usługową wraz z częściową zmianą konstrukcji dachu (punkt widokowy). Lokalizacja: Płock, Plac Dąbrowskiego (ul. Warszawska 26).

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy

1. W projekcie wykonawczym części architektonicznej podana jest informacja, że dźwig towarowy mały ma być dzielony na 2 części. W związku z tym prosimy o podanie informacji, ile dojsć ma posiadać dźwig.

Odpowiedź:

Dźwig towarowy mały o powierzchni wewnętrznej kabiny 60x60x900. Kabina dzielona na dwie części do transportu naczyń i potraw. 3 przystanki: piwnica – jedno dojsćie, parter – dwa dojsćia i piętro jedno dojsćie.

2. Prosimy o informację, czy dźwig platformowy pionowy o napędzie hydraulicznym można zastąpić dźwigiem platformowym pionowym o napędzie śrubowym.

Odpowiedź:

Nie wyrażamy zgody na dźwig platformowy pionowy o napędzie śrubowym.

PROKURENT

Wiesława Szymańska

PREZES ZARZĄDU

Marek Naworski