




PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PŁOCKU

• tel.: 24 367 26 01

• plock@psse.waw.pl

• ul. Kolegialna 20, 09-402 Płock

PPIS/HKN-865/4110/7/MZ/ 1549 /2022



Płock, dnia 03.03.2022 r.

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o.
ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 11
09-402 Płock

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nr 2/2022
dotycząca wody z sieci wodociągowej produkowanej przez Stację Uzdatniania Wody
Góry w okresie od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne – 137 próbek

stwierdza:
przydatność wody z wodociągu publicznego Góry
do spożycia przez ludzi

W okresie od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r. pobrano łącznie do badań w różnych punktach poboru 137 próbek wody.

W zakresie objętym badaniami woda spełniała wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) za wyjątkiem następujących parametrów oznaczanych z wodociągu Góry:

- mętności w 3 próbkach na 56 próbek badanych, co stanowi 5,36 % wszystkich oznaczeń tego parametru,
- chloru wolnego w 11 próbkach na 142 próbek badanych, co stanowi 7,75 % wszystkich oznaczeń tego parametru,
- manganu w 1 próbce na 37 próbek badanych, co stanowi 2,70 % wszystkich oznaczeń tego parametru,

- zapachu w 5 próbkach na 59 próbek badanych, co stanowi 8,47 % wszystkich oznaczeń tego parametru,
- żelaza w 2 próbkach na 38 próbek badanych, co stanowi 5,26 % wszystkich oznaczeń tego parametru,
- bakterii grupy coli w 6 próbkach na 105 próbek badanych, co stanowi 5,71% wszystkich oznaczeń tego parametru.

W każdym przypadku wystąpienia przekroczenia parametru, podejmowano działania naprawcze oraz ponownie pobierano próbki wody do badań sprawdzających.

W próbkach pobranych do ponownych badań nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych tych parametrów.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Płocku
mgr inż. Grzegorz Bieńkowski
higienista epidemiologiczny

Otrzymują:

1. adresat
2. Prezydent Miasta Płocka
3. aa.

WPLYNĘŁO DO LABORATORIUM WP	
2022-03-10	
Nr	248/2022
podpis	całkowita