

Płock, 11.03.2019r.

**Do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu  
w trybie przetargu nieograniczonego na:  
„Modernizację układu dezynfekcji wody w stacji  
uzdatniania wody przy ul. Górnej 56B w Płocku”**

TPW/MG/1184 /2019

**Dotyczy: Odpowiedzi (2) na pytania Wykonawcy w postępowaniu w trybie przetargu  
nieograniczonego na: „Modernizację układu dezynfekcji wody w stacji  
uzdatniania wody przy ul. Górnej 56B w Płocku”**

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. informuje, iż w związku z pytaniami złożonymi przez  
Wykonawców, przykazuje treść wyjaśnień wszystkim zainteresowanym.

**Pytanie nr 1**

Wykonawca w nawiązaniu do postępowania przetargowego j/w stwierdza, że dokumentacja  
PW o oznaczeniu PW-00/KB zawiera dwa rysunki KB2 i KB4 pochodzące z dokumentacji o  
oznaczeniu PW-12/KB. Prosimy o przedstawienie brakujących rysunków co umożliwi rzetelną  
wycenę robót.

**Odpowiedź**

Zamawiający zamieszcza brakujące rysunki.

**Pytanie nr 2**

W Przedmiarze robót znalazła się pozycja dotycząca wykonania iniekcji strumieniowej Jet-  
Grouting. Prosimy o wskazanie miejsc wykonania tego zabezpieczenia.


**Odpowiedź**

Zabezpieczenie służy do uszczelnienia wykopu przy komorze zasuw – Nr rysunku KB/2, Tom  
PW-00/KB.

WICEPREZES ZARZĄDU

  
Krzysztof Buczkowski

PREZES ZARZĄDU

  
Andrzej Wiśniewski

Otrzymują:

1. Adresat
2. TPW a/a

Opracował: M. Gańko