




Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Zarządu Zlewni
we Włocławku

PS
J. Prokasz

Włocławek, dnia 08 października 2018 r.



WA.ZUZ.7.4100.102.2018.KZ

DECYZJA

Na podstawie art. 14 ust. 6 pkt 2, art. 128, art. 133 ust. 1, art. 134 ust. 1, art. 135 ust. 1 pkt 1 i art. 136 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017r. poz. 1566 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.)

- I. **Ustanawiam** z urzędu, na koszt Wodociągów Płockich Sp. z o.o., ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 11, 09-402 Płock, strefę ochronną obejmującą teren ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych składającego się ze studni Nr IB, IIC, VB, VIB, zlokalizowanych na działkach 36/2, 8/14, 114/7 i 117/2, obręb 0003 Borowiczki - Pieńki, gm. Słupno, w zakresie jak niżej:

Nr studni	Rozmiar i kształt strefy	Lokalizacja strefy ochrony bezpośredniej	Współrzędne punktów granic strefy ochrony bezpośredniej w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000	
			X	Y
Studnia nr IB	Pięciokąt o długościach boków: 20,64 m x 28,34 m x 6,95 m x 33,38 m x 32,24 m	działka nr ewid. 36/2, obręb 0003 Borowiczki - Pieńki, gm. Słupno	A. 5820212,28	7417238,22
			B. 5820214,06	7417258,78
			C. 5820240,55	7417268,12
			D. 5820247,38	7417268,12
			E. 5820244,37	7417235,07
Studnia nr IIC	Czworokąt o długościach boków: 18,14 m x 22,92 m x 17,82 m x 22,97 m	działka nr ewid. 8/12, 8/14 obręb 0003 Borowiczki - Pieńki, gm. Słupno	A. 5820553,98	7417400,89
			B. 5820548,14	7417418,06
			C. 5820526,48	7417410,58
			D. 5820532,17	7417393,69
Studnia nr VB	Czworokąt o długościach boków: 31,86 m x 46,92 m x 31,25 m x 49,56 m	działka nr ewid. 114/2, 114/4, cz. 114/7 obręb 0003 Borowiczki - Pieńki, gm. Słupno	A. 5820299,04	7417880,38
			B. 5820287,60	7417910,12
			C. 5820243,85	7417893,16
			D. 5820252,57	7417863,15
Studnia nr VIB	Czworokąt o długościach boków: 23,13 m x 14,70 m x 23,38 m x 15,76 m	działka nr ewid. 117/2, cz. 117/1, cz. 119/1, cz. 119/2 obręb 0003 Borowiczki - Pieńki, gm. Słupno	A. 5820187,19	7418149,87
			B. 5820166,70	7418139,14
			C. 5820159,56	7418151,99
			D. 5820179,76	7418163,76

II. W strefie ochronnej ujęcia, o której mowa w pkt I niniejszej decyzji, należy:

1. odprowadzać wody opadowe lub roztopowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody;
2. zagospodarować teren zielenią;
3. odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody;
4. ograniczyć wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.

Uzasadnienie

Niniejszą decyzję wydano w oparciu o przepisy prawne przywołane na wstępie, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, o którym zawiadomiono strony pismem z dnia 15.06.2018 r. znak: WA.ZUZ.7.4100.102.1.2018.KZ.

Właściciel ujęcia w piśmie z dnia 04.07.2018 r. L.dz. PŚ/2770/2018 przedstawił propozycję przebiegu granic strefy ochronnej obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej. Po przeanalizowaniu zgromadzonych w sprawie dokumentów stwierdzono, że nie ma przeszkód do ustanowienia strefy ochronnej w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej decyzji. Mając na uwadze, że strefa ochronna ujęcia obejmuje wyłącznie teren ochrony bezpośredniej, organem właściwym do wydania decyzji w niniejszym zakresie jest Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku.

Mając powyższe ustalenia na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 129. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić, oraz na ogrodzeniu należy umieścić tablice zawierające informację o ustanowieniu strefy ochronnej i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.



DYREKTOR
Waldemar Kuta

Otrzymują (zpo):

1. Wodociąg Płockie Sp. z o.o., ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 11, 09-402 Płock
2. a/a (3 egz.)

Do wiadomości:

1. Gmina Słupno, ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno
2. Wojewoda Mazowiecki, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa