

**Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania „Wykonanie usługi polegającej na dostawie nowego węgla aktywnego wraz z wymianą i utylizacją węgla zużytego”.**

TPW/MG/*ABJ*/2022

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania „Wykonanie usługi polegającej na dostawie nowego węgla aktywnego wraz z wymianą i utylizacją węgla zużytego”.*

Działając na podstawie Regulaminu wewnętrznego udzielenia zamówień na roboty budowlane, inwestycyjne i remontowe, dostawy, usługi zlecane przez „Wodociągi Płockie” Sp. z o. o. Zamawiający przekazuje odpowiedź na pytanie Wykonawcy, dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

**Pytanie nr 1:**

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności w treści zapisów (Ogłoszenie pkt. 8 3.1. ) i (SIWZ I 2.2.) dotyczącej spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia w postępowaniu TPW/PN/2/2022.

W obu przypadkach potwierdzeniem spełnienia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia jest wykazanie przez oferenta realizacji usługi polegającej na wymianie węgla aktywnego w łącznej ilości min. 100m<sup>3</sup>.

Prosimy o wskazanie okresu w jakim powinna być wykonana przedmiotowa usługa (Ogłoszenie – 5 lat) (SIWZ – 3 lata) przed upływem terminu składania ofert?

**Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający modyfikuje (ujednolica) zapisy SIWZ oraz treść zawartą w ogłoszeniu na następujące:

Warunek w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich **5 lat** przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:

- co najmniej jedną usługę polegającą na wymianie węgla aktywnego (wydobycie z filtrów zużytego węgla aktywnego, dostawę i zasypanie filtrów świeżym węglem aktywnym) w łącznej ilości min. 100m<sup>3</sup>,  
lub,

- co najmniej jedną usługę polegającą na dostawie węgla aktywnego w łącznej ilości min. 100 m<sup>3</sup>,  
oraz

- co najmniej jedną usługę polegającą na wymianie złóż filtracyjnych, w łącznej ilości min. 100 m<sup>3</sup> na Stacji Uzdatniania Wody.

WICEPREZES ZARZĄDU

  
Krzysztof Buczkowski

PREZES ZARZĄDU

  
Andrzej Wiśniewski

Otrzymują:

1. Wszyscy Wykonawcy
2. TPW a/a

Opracował: Marcin Gańko