



UWAGI:

- ŁĄCZNIE Z LINIAMI ZASILAJĄCYMI DO OSADNIKÓW PRZEWIDUJE SIĘ UŁOŻENIE UZIOMU POZIOMEGO Z BEDNARKI SvZn (30m)
- BEZWYKOPOWE UKŁADANIE LINII KABLOWYCH MOŻLIWE RÓWNIEŻ NA INNYCH ODCINKACH np. PRZYU ZAGĘSZCZENIU DRZEW

Biuro projektów		AQUA S.A. ul. Kancłerska 28 60-327 Poznań		 WODOCIĄGI PŁOCKIE SP. Z O.O. ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 11 09-402 Płock	
Projektował	mgr inż. Rafał Karin upr. nr WK/P/0318/POE/08			Inwestycja	MODERNIZACJA BUDYNKU KOAGULACJI ZACHODNIEJ I OSADNIKÓW POKOAGULACYJNYCH
Opracował	mgr inż. Anita Taciak				
				Objekt	STACJA UZDATNIANIA WODY W PŁOCKU
Stadium	KPP	Tom	K-4	PROJEKTOWANE LINIE KABLOWE nn. PLAN SYTUACYJNY	
Umowa		997			
Data	Skala				
2025-10-24		1:500		Branża ELEKTRYCZNA Numer rysunku IE/1	