

Płock 22.04.2014 r.

Do wszystkich Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia
prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na drugą regenerację
granulowanego węgla aktywnego pracującego
w Filtrze Węglowym nr 2 na terenie Stacji
Uzdatniania Wody przy ul. Górnej 56B w
Płocku.

Nr sprawy TT/1/2014
L.dz. TT/2453/2014

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy

Działając na podstawie Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień na roboty budowlane inwestycyjne i remontowe, dostawy, usługi zlecane przez „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. przyjętego Uchwałą Zarządu nr 18/1453/Z/2012 z dnia 01.03.2012 r., rozdział IV §11 ust. 5 „Wodociągi Płockie” Spółka z o.o. zawiadamia, iż w dniu 17.04.2014 r. wpłynęło zapytanie, na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie

W nawiązaniu do zapisów zawartych w wyżej określonym postępowaniu przetargowym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisów treści SIWZ.

Załącznikami do SIWZ są Specyfikacje Techniczne Węgla aktywnych typ Filtrasorb 300 i Aquasorb 6300. Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie filtra po regeneracji Filtrasorb F300 lub Aquasorb 6300?

Odpowiedź

Zgodnie z Rozdziałem I Opis przedmiotu zamówienia pkt.1 przedmiotem zamówienia jest:

„usługa polegająca na drugiej regeneracji granulowanego węgla aktywnego w ilości 180 m³ znajdującego się w Filtrze Węglowym nr 2 w Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Górnej 56B w Płocku wraz z wydobyciem go z Filtra i ponownym zasypaniem , oraz dostawa **węgla świeżego, aktywnego Firmy Jacobi typ: Aquasorb 6300, granulowanego, nienormowanego, produkowanego metodą aglomeracji pyłu węglowego w ilości 50 m3 w celu uzupełnienia węgla w filtrze - do łącznej ilości nie mniejszej niż 190 m³ „**

W związku z powyższym do uzupełnienia Filtra Węglowego nr 2 należy zastosować węgiel **Aquasorb 6300, granulowany, nienormowany, produkowany metodą aglomeracji pyłu węglowego.**

Podane parametry węgla Filtrasorb F300 w SIWZ służyć mają tylko do ewentualnego wykorzystania przez Wykonawcę przy procesie regeneracji węgla.

PROKURENT

Wiesława Szymańska

WICEPREZES ZARZĄDU

Andrzej Wiśniewski