

Sp. z o.o. rok założenia 1892

Do wszystkich Wykonawców uczestniczących  
W postępowaniu o udzielenie zamówienia  
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
na przebudowę Wieży Ciśnień  
i dobudowę tarasu w kondygnacji pierwszego piętra,  
zmianę sposobu użytkowania z funkcji nieużytkowej na funkcję usługową  
wraz z częściową zmianą konstrukcji dachu (punkt widokowy).  
Lokalizacja: Płock, Plac Dąbrowskiego (ul. Warszawska 26).

Nr sprawy: 2/TT/ZP/2012

L.dz. *2202* /2012

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn: "Przebudowa Wieży Ciśnień i dobudowa tarasu w kondygnacji pierwszego piętra, zmiana sposobu użytkowania z funkcji nieużytkowej na funkcję usługową wraz z częściową zmianą konstrukcji dachu (punkt widokowy). Lokalizacja: Płock, Plac Dąbrowskiego (ul. Warszawska 26).

#### Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy

**1.** W projekcie wykonawczym części architektonicznej dot. konstrukcji dachu znajduje się informacja, że przeszklenie należy wykonać z szyb zespolonych oraz wypełnień nieprzezroczystych w kształtownikach systemowych PONZIO NT 152. Jednocześnie przekrycie dachu ma posiadać odporność ogniową E30. Ponieważ w w/w systemie nie można wykonać przykrycia dachu w odporności ogniowej, prosimy o zgodę na wykonanie przykrycia dachu ze szkła hartowanego bez odporności ogniowej.

#### Odpowiedź:

Wymóg odporności ogniowej dla przekrycia dachu E30 nałożony został w ekspertyzie stanu ochrony przeciwpożarowej zatwierdzonej przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Nie ma możliwości odstąpienia od tego wymogu. Należy zastosować zbliżone profile, które posiadają odporność ogniową E30 na przykład innego producenta.

**2.** Wokół budynku nawierzchnia utwardzona ma być wykonana z kostki Libet Elegante Piazza w kolorze bianco carrara (ok.70%) zmieszanej z kostką w kolorze granito. W związku z tym, że kostki Piazza nie ma już w ofercie firmy Libet, prosimy o zamianę na inną kostkę.

#### Odpowiedź:

Kostkę Libet Elegante Piazza, (która wycofana została z produkcji) należy zastąpić bardzo zbliżoną w wyglądzie kostką Akropol grubości 8 cm. Powierzchnia do utwardzenia – 125 m<sup>2</sup>. 70% kostki w kolorze bianco carrara, 30 % w kolorze granito.

WICEPREZES ZARZĄDU

*Andrzej Wisniewski*  
Andrzej Wisniewski

PREZES ZARZĄDU

*Marek Naworski*  
Marek Naworski