

Płock 16.04.2014 r.

**Do wszystkich Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia
prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na drugą regenerację
granulowanego węgla aktywnego pracującego
w Filtrze Węglowym nr 2 na terenie Stacji
Uzdatniania Wody przy ul. Górnej 56B w
Płocku.**

Nr sprawy TT/1/2014
L.dz. TT/2393/2014

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy

Działając na podstawie Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień na roboty budowlane inwestycyjne i remontowe, dostawy, usługi zlecane przez „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. przyjętego Uchwałą Zarządu nr 18/1453/Z/2012 z dnia 01.03.2012 r., rozdział IV §11 ust. 5 „Wodociągi Płockie” Spółka z o.o. zawiadamia, iż w dniu 15.04.2014 r. i 16.04.2014r. wpłynęły zapytania, na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do zapisów zawartych w wyżej określonym postępowaniu przetargowym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisów treści SIWZ.

1) W punkcie I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozdział I SIWZ Zamawiający zawarł następującą treść;

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na drugiej regeneracji granulowanego węgla aktywnego w ilości 180 m³ znajdującego się w Filtrze Węglowym nr 2 w Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Górnej 56B w Płocku wraz z wydobyciem go z Filtra i ponownym zasypaniem, oraz dostawa węgla świeżego, aktywnego Firmy Jacobi typ: Aguasorb 6300, granulowanego, nienormowanego, produkowanego metodą aglomeracji pyłu węglowego w ilości 50 m³ w celu uzupełnienia węgla w filtrze - do łącznej ilości nie mniejszej niż 190 m³.

Załącznikami do SIWZ są Specyfikacje Techniczne Węgla aktywnych typ Filtrasorb 300 i Aquasorb 6300

Czy z uwagi na fakt, iż Filtr Węglowy nr 2 został zasypany w roku 2007 węglem FILTRASORB 300 firmy Chemviron - dane techniczne wg załącznika nr I w ilości 150 m³ a w 2012r. węgiel był regenerowany i uzupełniony do objętości 200m³ węglem aktywnym Jacobi typ: Aquasorb 6300 Zamawiający dopuszcza uzupełnienie filtra po regeneracji świeżym węglem aktywnym o parametrach fizykochemicznych nie gorszych niż parametry węgla Filtrasorb F300 i Aquasorb 6300?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza możliwości uzupełnienia filtra po regeneracji świeżym węglem aktywnym o parametrach fizykochemicznych nie gorszych niż parametry węgla Filtrasorb F300 i Aquasorb 6300, ponieważ do naszej wody może być użyty węgiel już sprawdzony.

Z doświadczenia wiemy, iż nie każdy węgiel spełnia nasze oczekiwania. Zastosowanie innego węgla wymaga wykonania rocznych testów w skali póltechnicznej, które potwierdziłyby przydatność danego węgla dla naszej wody.

Węgiel zastosowany na stacji uzdatniania wody został poddany takim badaniom i spełnia nasze oczekiwania i jest najlepszy w naszej dotychczasowej praktyce.

Pytanie nr 2

Z uwagi na przerwę świąteczną i braki kadrowe uniemożliwiające skompletowanie i podpisanie dokumentów przetargowych, zwracam się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 29 kwietnia 2014r.

Odpowiedź

Zamawiający przychyliła się do wniosku o przesunięcie terminu składania ofert. Nowy termin złożenia ofert ustala się na dzień 29.04.2014 r. do godz. 11.45.

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień na roboty budowlane inwestycyjne i remontowe, dostawy , usługi zlecane przez „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. przyjętego Uchwałą Zarządu nr 18/1453/Z/2012 z dnia 01.03.2012, rozdział IV § 11 ust. 7, dokonuje zmian zapisów SIWZ w Rozdziale II „Instrukcja dla Wykonawcy”

1. Rozdział II pkt 1 ppkt 1/ otrzymuje brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Płock ul. Gradowskiego 11 w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/ opakowaniu, która powinna być opatrzona nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczona w sposób następujący: „Przetarg nieograniczony - regeneracja granulowanego węgla aktywnego” Nie otwierać przed terminem otwarcia – 29.04.2014r. godz. **12.00**” Koperta/opakowanie powinna być zabezpieczona w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia”;

2. Rozdział II pkt 3. ppkt 1. otrzymuje brzmienie:

„Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 10.000 ,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy zł). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 29.04.2014 r. godz. 11:45. Wadium musi obejmować okres związania ofertą.”


3. Rozdział II pkt 12 ppkt 1. otrzymuje brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju 101 (sekretariacie) nie później niż do dnia 29.04.2014r. do godz. 11:45.”

4. Rozdział II pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający otworzy koperty z ofertami w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć do siedziby Zamawiającego w Płocku ul. A. Gradowskiego 11 pok. 105 w dniu 29.04.2014 r. o godz. 12.00.”

PROKURENT


Wiesława Szymańska

PREZES ZARZĄDU


Marek Naworski