

## OGŁOSZENIE

„Wodociągi Płockie” Spółka z o. o. posiadają do upłynnienia *agregat prądotwórczy typ 82Z2P-76hR rok prod. 1983* wyłączony z eksploatacji w Wydziale Przepompowni Ścieków.

Podstawowe parametry urządzenia:

moc znamionowa czynna 200kW,  
moc pozorna 250 kVA,  
typ 82ZPP-76H12,  
częstotliwość 50 Hz przy 1500 obr./min,  
prąd przemienny trójfazowy,  
napięcie 390/225 V,  
rozruch elektr. 24V-ręczny,  
rodzaj pracy ciągła;  
poj. zbiornika 200 l,  
silnik ZS typ wola H12 (Warszawa).  
Prądnica synchroniczna.  
Zużycie paliwa przy obc.100%-25l/h.  
**Cena: 18.000,00 zł.**

**Bliższe informacje można uzyskać:**

Wydział Przepompowni Ścieków

Kierownik Wydziału - Pani Grażyna Nowakowska

Telefon: 024 367 19 70  
e-mail:gnowakowska@wodociagi.pl

Mistrz Wydziału Przepompowni Ścieków – Pan Jarosław Kurek  
Telefon: 024 367 19 70  
e-mail:jkurek@wodociagi.pl